



№ 142/Е от 27.01.2023

Всем заинтересованным лицам

### Информационное письмо

Настоящим письмом уведомляем об изменении кода условного обозначения ЭНКС-3м. Для упрощения кода условного обозначения с 01.02.2023 устройства сбора данных будут производиться и отгружаться с новыми кодами.

#### Старый код заказа:

ЭНКС-3м.648-□-□-□

##### Набор интерфейсов

- 1 – 6 × RS-485, 4 × RS-232, 2 × 100Base-TX
- 2 – 8 × RS-485, 2 × RS-232, 2 × 100Base-TX
- 3 – 8 × RS-485, 2 × RS-232, 4 × 100Base-TX
- 4 – 8 × RS-485, 2 × RS-232, 2 × 100Base-TX, 2 × 100Base-FX SM
- 5 – 8 × RS-485, 2 × RS-232, 2 × 100Base-TX, 2 × 100Base-FX MM

##### Напряжение питания

- 1 – 120...370 В= или 100...265 В~ (45...55 Гц)
- 2 – 18...36 В=
- 3 – 42...160 В= (ЭНКС-3м.648...1(2))  
или 40...160 В= (ЭНКС-3м.648...3, ЭНКС-3м.648...4(5))

##### Оptionальные модули для ЭНКС-3м.648...1(2):

- G – 3G/2G
- GT – 3G/2G, ГЛОНАСС/GPS

#### Новый код заказа:

ЭНКС-3м-□-□□

##### Напряжение питания

- 24 – 18...36 В=
- 110 – 42...160 В=
- 220 – 120...370 В= или 100...265 В~ (45...55 Гц)

##### Набор интерфейсов

- 1 – 6 × RS-485, 4 × RS-232, 2 × 100Base-TX
- 2 – 8 × RS-485, 2 × RS-232, 2 × 100Base-TX
- 3 – 8 × RS-485, 2 × RS-232, 4 × 100Base-TX
- 4 – 8 × RS-485, 2 × RS-232, 2 × 100Base-TX, 2 × 100Base-FX SM
- 5 – 8 × RS-485, 2 × RS-232, 2 × 100Base-TX, 2 × 100Base-FX MM

##### Оptionальные модули для ЭНКС-3м...1(2):

- не указано – отсутствуют
- G – 3G/2G
- GT – 3G/2G, ГЛОНАСС/GPS

**Примеры:**    *Старый код заказа*                      *Новый код заказа*

ЭНКС-3м.648-1-1                      ЭНКС-3м-220-1

ЭНКС-3м.648GT-2-2                      ЭНКС-3м-24-2GT

ЭНКС-3м.648-2-4                      ЭНКС-3м-24-4

Ульянов Дмитрий Николаевич,  
заместитель генерального  
директора